

## Датчик контроля межстенной жидкости ДНУ-1



**Назначение:** датчик контроля межстенной жидкости резервуара ДНУ-1 предназначен для использования в качестве устройства, подающего сигнал на сигнализатор многоканальный в случае утечки жидкости из межстенного пространства резервуара.

**Описание:** принцип работы датчика ДНУ-1 заключается в замыкании геркона при снижении уровня жидкости (что соответствует ее утечке), в двойных резервуарах. При опускании поплавка по штанге, по мере утечки из внешнего резервуара межстенной жидкости, магнит, интегрированный в поплавок, доходит до геркона, его контакты замыкаются и электрический сигнал подается на сигнализатор многоканальный.

. ?? ????????????? ? ????????????? ????????????? ?????? ??-1 ????????????? ?????????? ?, ?????????? 1 ?? ?????  
15150-69.